

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja

1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: <http://www.kozbeszerzes.hu>

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

| | | |
|---|---------------------------|----------------------|
| Hivatalos név: Gyömrő Város Önkormányzata | | |
| Postai cím: Szabadság tér 1. | | |
| Város/Község: Gyömrő | Postai irányítószám: 2230 | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Gyenes Levente polgármester | Telefon: +36-29-330-011 | |
| E-mail: pmhiv@gyomro.hu | Fax: +36-29-330-078 | |
| Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyomro.hu A felhasználói oldal címe (URL): | | |

I.2) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

| | | |
|---|---------------------------|----------------------|
| Hivatalos név: HIDROFILT-KOMPLEX-D Közös Ajánlattevő | | |
| Postai cím: Magyar u. 191. | | |
| Város/Község: Nagykánizsa | Postai irányítószám: 8800 | Ország: Magyarország |

| | |
|--|----------|
| Kapcsolattartási pont(ok): | Telefon: |
| Címzett: | |
| E-mail: | Fax: |
| Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlattevő általános címe (URL): | |

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

| | |
|---|---|
| Központi szintű <input type="checkbox"/> | Közszolgáltató <input type="checkbox"/> |
| Regionális/helyi szintű <input checked="" type="checkbox"/> | Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont] |
| Közjogi szervezet <input type="checkbox"/> | Egyéb <input type="checkbox"/> |

I.4.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.4.1) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Általános közszolgáltatások | <input type="checkbox"/> Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció |
| <input type="checkbox"/> Védelem | <input type="checkbox"/> Szociális védelem |
| <input type="checkbox"/> Közrend és biztonság | <input type="checkbox"/> Szabadidő, kultúra és vallás |
| <input type="checkbox"/> Környezetvédelem | <input type="checkbox"/> Oktatás |
| <input type="checkbox"/> Gazdasági és pénzügyek | <input type="checkbox"/> Egyéb (nevezze meg): _____ |
| <input type="checkbox"/> Egészségügy | |

I.4.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Víz [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] | <input type="checkbox"/> Villamos energia [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] |
| <input type="checkbox"/> Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] | <input type="checkbox"/> Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] |
| <input type="checkbox"/> Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] | <input type="checkbox"/> Vasúti szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] |
| <input type="checkbox"/> Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] | <input type="checkbox"/> Repülőtéri tevékenység [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] |
| <input type="checkbox"/> Kikötői tevékenységek | <input type="checkbox"/> Postai szolgáltatások |

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

| | | |
|--|---|--|
| II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés Gyömrő Város Önkormányzata „Új vízbázis létesítése az ivóvízminőség-javítása érdekében” (pályázat azonosító száma: KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0009) építési beruházás megvalósítására FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint. | | |
| II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye <i>(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)</i> | | |
| a) Építési beruházás <input checked="" type="checkbox"/> | b) Árubeszerzés <input type="checkbox"/> | c) Szolgáltatás <input type="checkbox"/> |
| Kivitelezés <input type="checkbox"/> Tervezés és kivitelezés <input checked="" type="checkbox"/> Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően <input type="checkbox"/> | Adásvétel <input type="checkbox"/> Lízing <input type="checkbox"/> Bérlet <input type="checkbox"/> Részletvétel <input type="checkbox"/> Ezek kombinációja/Egyéb <input type="checkbox"/> | Szolgáltatási kategória <i>(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)</i> |
| Építési koncesszió <input type="checkbox"/> | | Szolgáltatási koncesszió <input type="checkbox"/> |
| A teljesítés helye Gyömrő Város Önkormányzata közigazgatási területe: (Utca-HRSZ): Állomás utca 3814; Nefelejcs utca 3200, 3260,. 3329, 3493; Szent István út 2296; Táncsics Mihály u. 1259; Bercsényi u. 2316, 2395, 2492, 2552; Arany János utca 3530; Mélyfúrású kút 0148/17, 4801/4; Vízmű telep, Lengyel utca 4903/1 NUTS-kód HU102 | A teljesítés helye _____ _____ NUTS-kód | A teljesítés helye _____ _____ NUTS-kód |
| II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2011/10/24 (év/hó/nap) | | |
| II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége Vállalkozási szerződés Gyömrő Város Önkormányzata „Új vízbázis létesítése az ivóvízminőség-javítása érdekében” (pályázat azonosító száma: KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0009) építési beruházás megvalósítására FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint. | | |
| Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, és opciót beleértve) Kiviteli tervezés | | |

A beruházás kiviteli terveinek teljes körű elkészítése

Építési beruházás

- Új mélyfúrású kutak kialakítása a Mendei út melletti új vízbázison:

2. sz. Mélyfúrású kút (4801/4 hrsz tervezett) 1-es

Talpmélység: 200 m, Szűrőzés: 130 m-től

búvárszivattyúval, műszaki paraméterei: (Q = 60 m³/h; H = 180 m v. o. N = 22 kW/db d max. 149 mm, h 80 m) 100 % tartalékkal

3. sz. Mélyfúrású kút ((4801/4 hrsz tervezett) 1-es

Talpmélység: 120 m, Szűrőzés: 70 m-től

búvárszivattyúval, műszaki paraméterei: (Q = 15 m³/h; H = 100 m v. o. N = 7,5 kW/db, d max. 95 mm, h 100 m) 100 % tartalékkal

4. sz. Mélyfúrású kút (0148/17 hrsz tervezett) 1-es

Talpmélység: 120 m, Szűrőzés: 70 m-től

búvárszivattyúval, műszaki paraméterei: (Q = 15 m³/h; H = 100 m v. o. N = 7,5 kW/db d max. 95 mm, h 100 m) 100% tartalékkal

A kutak szárazra futás (-30 m leszívás) és túlmelegedés elleni védelemmel, 50 fm kábellel; automatikával, bejelzéssel a központba, kútaknával, vízmérővel, szerelvényekkel, elektromos kapcsolószekrényel készülnek.

- Kutak közötti összekötő vezeték (tervezett)

NÁ 300 mm cső (elektrotermikus kötéssel) 400 fm

- A Lengyel utcai vízműtelepen meglévő 2 db Alacsony tározó felújítása

(500 m³ hasznos térfogatú, iker elrendezésű vasbeton térszíni tározó medence Ø 300 mm méretű cső(elektrotermikus kötéssel) anyagú töltő, Ø 300 mm méretű cső (elektrotermikus kötésű) szívó, és Ø 300 mm méretű cső (elektrotermikus kötésű) túlfolyó, valamint Ø 200 mm méretű cső (elektrotermikus kötésű) ürítő vezetékekkel, tolózárkamrával, szerelvényekkel)

- Üzemviteli épület felújítása a Lengyel utcai vízműtelepen

A 483 m² alapterületű épület A” szárnyában a vezérlőterem, a szivattyú gépház, az aggregátor gépház, a fertőtlenítéshez szükséges klórgáz adagolót tartalmazó helyiség,

és az elektromos helyiség található, a „B” szárnyban van a szociális blokk, az irodák és a műhely,

- Klórozó berendezés a Lengyel utcai vízműtelep üzemviteli épületében 1 egység

∴ Klórozó berendezés beépítése 0,5 mg/l adagolás mellett 180 m³/h klórozási kapacitással a gépház és a 2 x 500 m³-es tározó közötti vezetékkel

, 2 db klórgáz palackkal, automatikus palack átkapcsolóval, 1 db ejektorral, hajtóvíz nyomást biztosító szivattyúval, 1 db mágnesszeleppel, kompletten.

- Nyomásfokozó szivattyú blokk Lengyel utcai vízműtelep üzemviteli épületének szivattyú gépházában 1 egység

4 db 90 m³/óra, 30 KW teljesítménnyel.

Nyomómagassága: 88 m.

vezérlőszekrényel, frekvenciaszabályozással, beépített motorvédelemmel.

- Udvartéri vezetékek a Lengyel utcai vízműtelepen

195 fm Ø 300 ivóvíz nyomócső elektrotermikus kötéssel,

155 fm Ø 300 szennyvízesatorna cső tokos, gumigyűrűs kötéssel

- Ivóvíz hálózat acél anyagú vezetékeinek „minőség” cseréje összesen:

NÁ 250 mm cső(elektrotermikus kötéssel) 2.668 fm

NA 200 fm cső (elektrotermikus kötéssel)összesen 1437 fm

A vezérlés az új kutak, az ellennyomó medencék és a Lengyel utcai vízműtelep között a jelenlegihez hasonlóan, URH adatátviteli rendszerrel.

A típus megjelölésével megadott berendezések csak a műszaki azonosíthatóságot szolgálják. Egyenértékű berendezések beépítése lehetséges, az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata.

Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a dokumentáció műszaki leírásban meghatározott dologra,

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség

Kiviteli tervezés

A beruházás kiviteli terveinek teljes körű elkészítése

Építési beruházás

- Új mélyfúrású kutak kialakítása a Mendei út melletti új vízbázison:

2. sz. Mélyfúrású kút (4801/4 hrsz tervezett) 1-es

Talpmélység: 200 m, Szűrőzés: 130 m-től

búvárszivattyúval, műszaki paraméterei: (Q = 60 m³/h; H = 180 m v. o. N = 22 kW/db d max. 149 mm, h 80 m) 100 % tartalékkal

3. sz. Mélyfúrású kút ((4801/4 hrsz tervezett) 1-es

Talpmélység: 120 m, Szűrőzés: 70 m-től

búvárszivattyúval, műszaki paraméterei: l (Q = 15 m³/h; H = 100 m v. o. N = 7,5 kW/db, d max. 95 mm, h 100 m) 100 % tartalékkal

4. sz. Mélyfúrású kút (0148/17 hrsz tervezett) 1-es

Talpmélység: 120 m, Szűrőzés: 70 m-től

búvárszivattyúval, műszaki paraméterei: l (Q = 15 m³/h; H = 100 m v. o. N = 7,5 kW/db d max. 95 mm, h 100 m) 100% tartalékkal

A kutak szárazra futás (-30 m leszívás) és túlmelegedés elleni védelemmel, 50 fm kábellel; automatikával, bejelzéssel a központba, kútaknával, vízmérővel, szerelvényekkel, elektromos kapcsolószekrényvel készülnek.

- Kutak közötti összekötő vezeték (tervezett)

NÁ 300 mm cső (elektrotermikus kötéssel) 400 fm

- A Lengyel utcai vízműtelepen meglévő 2 db Alacsony tározó felújítása

(500 m³ hasznos térfogatú, iker elrendezésű vasbeton térszíni tározó medence Ø 300 mm méretű cső(elektrotermikus kötéssel) anyagú töltő, Ø 300 mm méretű cső (elektrotermikus kötésű) szívó, és Ø 300 mm méretű cső (elektrotermikus kötésű) túlfolyó, valamint Ø 200 mm méretű cső (elektrotermikus kötésű) ürítő vezetékekkel,tolózárkamrával, szerelvényekkel)

- Üzemviteli épület felújítása a Lengyel utcai vízműtelepen

A 483 m² alapterületű épület A” szárnyában a vezérlőterem, a szivattyú gépház, az aggregátor gépház, a fertőtlenítéshez szükséges klórgáz adagolót tartalmazó helyiség,

és az elektromos helyiség található, a „B” szárnyban van a szociális blokk, az irodák és a műhely,

- Klórozó berendezés a Lengyel utcai vízműtelep üzemviteli épületében 1 egység

;, Klórozó berendezés beépítése 0,5 mg/l adagolás mellett 180 m³/h klórozási kapacitással a gépház és a 2 x 500 m³-es tározó közötti vezetékkel

, 2 db klórgáz palackkal, automatikus palack átkapcsolóval, 1 db ejektorral, hajtóvíz nyomást biztosító szivattyúval, 1 db mágnesszeleppel, kompletten.

- Nyomásfokozó szivattyú blokk Lengyel utcai vízműtelep üzemviteli épületének szivattyú gépházában 1 egység

4 db 90 m³/óra, 30 KW teljesítménnyel.

Nyomómagassága: 88 m.

vezérlőszekrényvel, frekvenciaszabályozással, beépített motorvédelemmel.

- Udvartéri vezetékek a Lengyel utcai vízműtelepen

195 fm Ø 300 ivóvíz nyomócső elektrotermikus kötéssel,

155 fm Ø 300 szennyvízcsatorna cső tokos, gumigyűrűs kötéssel

- Ivóvíz hálózat acél anyagú vezetékének „minőségi”cseréje összesen:

NÁ 250 mm cső(elektrotermikus kötéssel) 2.668 fm

NA 200 fm cső (elektrotermikus kötéssel)összesen 1437 fm

A vezérlés az új kutak, az ellennyomó medencék és a Lengyel utcai vízműtelep között a jelenlegihez hasonlóan, URH adatátviteli rendszerrel.

A típus megjelölésével megadott berendezések csak a műszaki azonosíthatóságot szolgálják.

| II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege [Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni] | ÁFA nélkül | ÁFA-val ÁFA (%) |
|---|---------------|----------------------------|
| Érték (arab számmal) 697.650.000 Pénznem <u>HUF</u> | X | <input type="checkbox"/> , |

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

| III.1.1) Az eljárás fajtája | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást] | | | |
| Nyílt | <input type="checkbox"/> | Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos | <input type="checkbox"/> |
| Meghívásos | <input type="checkbox"/> | Gyorsított tárgyalásos | <input type="checkbox"/> |
| Gyorsított meghívásos | <input type="checkbox"/> | Hirdetmény nélküli tárgyalásos | <input type="checkbox"/> |
| Versenypárbeszéd | <input type="checkbox"/> | Keretmegállapodásos eljárás | <input type="checkbox"/> |
| III. 1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén | | | |
| Nyílt | <input type="checkbox"/> | Hirdetmény nélküli tárgyalásos | <input type="checkbox"/> |
| Meghívásos | <input type="checkbox"/> | Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos | <input type="checkbox"/> |
| Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos | <input type="checkbox"/> | Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos | <input type="checkbox"/> |
| Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos | <input type="checkbox"/> | Keretmegállapodásos | <input type="checkbox"/> |
| Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos | <input type="checkbox"/> | | |
| III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás) | | | |
| Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli | X | Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos | <input type="checkbox"/> |
| Hirdetménnyel induló, tárgyalásos | <input type="checkbox"/> | | |

III.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

| III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) | |
|---|--------------------------|
| A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás | <input type="checkbox"/> |
| VAGY | |
| Az összességében legelőnyösebb ajánlat | X |

III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: / / (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/08/31 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 21774/2011 (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

Dátum: / / (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: / / (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/10/24 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 26775/2011 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE**IV.1) SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS**

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződés szerű volt-e? igen X nem

IV.1.2) Nem szerződés szerű teljesítés esetén a szerződés szegés típusa, leírása, indoka:

IV.1.3) A szerződés szegést elkövető(k) neve, címe:

IV.2) SZERZŐDÉSSZERŰ RÉSZTELJESÍTÉS

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződés szerű volt-e? igen nem

IV.2.2) Nem szerződés szerű részteljesítés esetén a szerződés szegés típusa, leírása, indoka:

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

IV.3) SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.3.1) A szerződést módosították-e?

igen nem

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: / / (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben:

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) Egyéb információk:

A Vállalkozó teljesítésének napja: 2012. június 18.

A Megrendelő teljesítésének napja: 2012. november 16.

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a hirdetményben foglaltakkal egyetért.

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

 / / (év/hó/nap)